

**TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 12
REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN**Kontr. dato: 23/3/23Karmøy **KOMMUNE**

John Ivar Solvig

Underskrift

1.0 FORMELLE FORHOLD

Anleggseier: Mangor Huus Abb. nr: 4396
Adresse: Dyrlandvegen 75 Byggeår:
G.nr./ B.nr: 28/2 Feste nr: Koord:
Boligheter tilknyttet: Nei Fritidshus: Ja ☐ Nei ☒ Kartblad:
Utslippstillatelse datert: Ref. nr. Før 2007

2.0 KARTSKISSE/SITUASJONSPLAN

Plassbygd: Betong Kumringer: --- Glassfiber: ☐.....

Dimensjoner: B x L = ----- Diameter: --- Dybde: ---

Antall kammer: 1 Volum: 2

1. kammer	<u>2</u>	<u>m³</u>
2. kammer	<u>---</u>	<u>m³</u>
3. kammer	<u>---</u>	<u>m³</u>

Utstyr: Dykker/energidemper på innløp – OK? Ja ☐ Nei ☐.....

Dykker /skumskjerm på utløp – OK? Ja ☐ Nei ☐.....

Type lokk: Betong.....

Tilgjengelighet / forhold for utføring av tømning: -----

Tank på hjørnet av hus. Neste tømning 11.08.24. Tømt 2m3

Tank er tett, vann over utløpsrør.

Ser ikke ut som hus er i bruk. Tank klare ikke rensekrav.

Må bytte til anlegg som klarer rensekrav, eventuelt stenge vann i bolig.

TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 12**REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN**Kontr. dato: 23/3/23

John Ivar Solvig

Underskrift

5.0 UTSLIPPET**Infiltrasjonsanlegg**

Type: Naturlig infiltrasjon Kunstig sandfilter

Annet: Veite til langåkerån

Infiltrasjonsmassene:

Vedl. nr:

Foreligger kornfordelingsanalyse: Ja ☐ Nei ☐

Plassering i infiltrasjonsdiagram: Er Sone

det gjort infiltrasjonstest: Ja ☐ Nei ☐Målt infiltrasjonskapasitet: $\text{m}^3/\text{m}^2 \text{ d}$

Dimensjonering:

Dimensjonerende vannmengde m^3/d Grøftelengde / Spredeareal m m²

Infiltrasjonsanlegg: Rørtype

Lengde / Antall

Pukklag: Ja ☐ Nei ☐ TykkelseEr det brukt vaska pukk: Ja ☐ Nei ☐

Fordelingskum / -system:

Støtbelaster: Ja ☐ Nei ☐ Type

Fordelingssystem (beskriv)

Øvrige dokumentasjoner:

Vedl. nr.

Vedl. nr.

Utslippsledning

Ledning: Type Dimensjon

Plassering: Elv Bekk Åpent vann

Utslippsdybde: m Avstand fra land:

