

Fra: Tove Aksdal <Tove.Aksdal@hbre.no>

Sendt: 28.04.2023 09:21:20

Til: Charlotte Hult <charlotte@boligleverandoren.no>

Kopi: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>, Thor Arne Larsen <thor.arne.larsen@hbre.no>

Emne: SV: Dokumentasjon på tilrettelegging for brannvesenets innsats/slokkevann i forbindelse med søknad om garasje på gnr. 25 bnr. 92

Hei

Dersom dette er et tettsted så kan vel ikke tankbil brukes i prosjektering i forhold til kravene i TEK17. Dersom det det ønskes å fravike fra kravene i TEK17 er det kommunen som må godkjenne bruken av tankbilen.

Ut over dette så ser dokumentasjonen ok ut når det gjelder utrykningstid. Der hvor vegen er smalere enn 3,5 meter bør det gjøres utbedringer slik at brannbilen kommer frem og at mannskapene kan bevege seg langs bilen, spesielt dersom det er fjell/steiner langs vegen.

Vennlig hilsen

Tove Aksdal | forebygger

HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS

Direkte: (+47) 45 28 65 92 | Sentralbord: (+47) 91 91 01 11

E-post: tove.aksdal@hbre.no

Nettside: www.hbre.no

Diktervegen 8, 5538 Haugesund



Fra: postmottak.hbre

Sendt: 25. april 2023 12:53

Til: Tove Aksdal <Tove.Aksdal@hbre.no>

Kopi: Thor Arne Larsen <Thor.Arne.Larsen@hbre.no>

Emne: VS: Dokumentasjon på tilrettelegging for brannvesenets innsats/slokkevann i forbindelse med søknad om garasje på gnr. 25 bnr. 92

Fra: Charlotte Hult <charlotte@boligleverandoren.no>

Sendt: 25. april 2023 12:23

Til: postmottak.hbre <postmottak.hbre@suldal.kommune.no>

Emne: Dokumentasjon på tilrettelegging for brannvesenets innsats/slokkevann i forbindelse med søknad om garasje på gnr. 25 bnr. 92

Hei

Vi jobber med en søknad om en garasje og har laget et kontrollskjema for vurdering av slokkevann ved bruk av tankbil ut i fra retningslinjene deres, slik at vi kan legge dette til grunn som en del av dokumentasjon på brannslukke vann i prosjektet. Her har jeg laget en rapport hvor dette kontrollskjema ligger samt dokumentene det henvises til. Ut i fra fonnakart kan det se ut som veien er litt smalere noen steder enn retningslinjene tilsier. Det er kommunal veg frem til et kryss ikke så langt fra hvor tomten starter (ref. områdeanalyse).

Kan dere se om krav til brannslukke vann er ivaretatt i medhold av TEK 17 § 11-17 når det skal settes opp garasje på gnr. 25 bnr. 92?

Mvh
Charlotte Hult
Boligleverandøren Karmøy
Mob 92683845