



BETONGKONSTRUKSJONER (dersom ikke annet er angitt)			
Betongkvalitet:	B45	Armering:	B500NC
Bestandighetsklasse:	MF45	Overdekning gen.:	60 mm
		Overdekning fund.:	60 mm
Kloridklasse:	CL 0,10	Omfarlgende armering:	50 x Ø
Utførelseklasse:	2	Toleranseklasse:	Normal

Plan 01 <b>Karmøy kommune</b>	Bygg	Aktor	System	Type	Plan	Løpenr.	Rev
	Ny vanntank Arareir, Brekke						
Status							Anbudstegning

Rev	Dato	Beskrivelse	Nr.	Saksb. / Sidem.k. / Oppdr. a.
		<b>Karmøy kommune</b>	Tegnet av JKVE	Saksbehandler OELO
		Arareir høydebasseng #2	Sidemannskontr. OELO	Oppdragsansvarlig OJP
		Plan 01	Fag RIB	Målestokk 1:100
			Dato 31.08.22	

<b>COWI</b>	Oppdragsnr.	A235936	Status	Anbudstegning		
	Bygg	Aktor	System	Type	Plan	Løpenr.
B101						

Filnavn: C:\Users\oelo\Documents\VRIB - Arareir ny vanntank 2022\_OELO.rvt  
Format: A2