

RASMUS YTRELAND AS  
Att: Ytreland Rasmus  
Sævikdalen 8  
4276 VEAVÅGEN

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
ASJO7111	GID 4/467	2023/4035	Oddmund Røkke	Kopervik, 02.05.23

#### Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

**Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 4/467 - INGEN ADRESSE er godkjent med følgende krav til utførelse.**

**Godkjenning av på slipp til kommunal ledning**  
**Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum monteres forskriftsmessig**  
**Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og vannmåler.**  
**Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.**  
**Det skal monteres fettutskiller**  
**Eieren må selv innhente tillatelse til å anlegge og ha liggende ledningsgrøft, herunder vedlikeholds- og tilsynsrett, over annenmanns eiendom. Der hvor tilkøpling skjer via privat fellesledning må eieren selv innhente tillatelse til påkobling fra rettighetshaverne.**

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke  
Saksbehandler

Epost:  
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:  
95808189

#### Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
RASMUS YTRELAND AS	Sævikdalen 8	4276	VEAVÅGEN

