

BJARNE NORDTVEIT AS  
Att: Nordtveit Robert  
Kårhusvegen 72  
5578 NEDRE VATS

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
HKHU0488	GID 149/501	2023/4053	Oddmund Røkke	Kopervik, 02.05.23

#### Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

**Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 149/501 - INGEN ADRESSE er godkjent med følgende krav til utførelse.**

**Godkjenning av på slipp til kommunal ledning  
Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum  
monteres forskriftsmessig.**

**Det skal monteres tilbakeslagsventil  
væskekategori 2 og avsette plass til vannmåler.  
Tilbakeslagsventilen skal monteres før første  
uttak.**

**Det skal monteres fordrøyningsmagasinet.  
Søker er ansvarlig for at fordrøyningsmagasinet er  
korrekt dimensjonert, og overvannsmengdene  
ikke er til skade for andre eiendommer eller anlegg**

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke  
Saksbehandler

Epost:  
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:  
95808189



Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Fosse Celine	Boreas Gate 25	5532	Haugesund