

KLW AS  
Att: Ferkingstad Geir Ove  
Munkajordvegen 13  
4276 VEAVÅGEN

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
BPEH8843	GID 148/1063	2023/4069	Oddmund Røkke	Kopervik, 02.05.23

#### Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

**Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 148/1063 - Norheimsmarka 118 er godkjent med følgende krav til utførelse.**

Godkjenning av på slipp til kommunal ledning  
Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum monteres forskriftsmessig  
Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og avsette plass til vannmåler.  
Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke  
Saksbehandler

Epost:  
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:  
95808189

#### Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Norheim Handelpark AS	Sundgata 109	5527	Haugesund

