

Fra: Bernhard Endseth Nerland <bernhard@omega.no>

Sendt: 02.05.2023 09:31:22

Til: Evy Johannessen <ejo@karmoy.kommune.no>

Kopi: Karl Inge Stumo <kis@karmoy.kommune.no>

Emne: 22/3769 - Påbygg/tilbygg Bygnes Senter, 66/357 - Spørsmål knytt til TEK17 § 9-8

Hei, Evy (og Karl Inge).

I samband med arbeid knytt til søknad om ferdigattest har me etter mottak av sluttrapport for avfall avdekt at kravet knytt til TEK17 § 9-8 om minst 60 % avfallssortering på byggeplass ikkje har vore oppfylt.

Me i denne samanheng om at Karmøy kommune rettleiar om det vert mest føremålsteneleg å leggje ved ein fråvikssøknad eller dispensasjonssøknad frå TEK17 § 9-8 til søknad om ferdigattest.

Slå gjerne på tråden.

Bernhard Endseth Nerland

Rådgiver arealplan og byggesak

Tlf + 47 416 13 108

Omega 365 Areal AS