



---

## Notat

---

Til: Ingvill Granodd

Kopi til: Hilde C. Pettersen

Saksbehandler: Knut Sunnanå

Vår referanse: 23/14-150

Dato: 03.05.2023

---

### Uttale samferdsel og utemiljø, forespørsel om utvidelse av eksisterende avkjørsel 66/764

Sektor samferdsel og utemiljø har følgende merknad.


Dagens situasjon viser at eksisterende avkjørsel ikke er etablert vinkelrett på kommunal veg, noe som er et krav ihht. til Statens vegvesen håndbok N100 som kommunen forholder seg til.


Kommunen ser derfor at det er en stor fordel at avkjørselen blir rettet opp.

Før dette gjøres, må det sendes inn målsatt situasjonskart som viser ny målsatt plassering av avkjørsel inkl. frisikt. Kommunen skal godkjenne ny plassering før arbeidet settes i gang

(Avkjørsel:4 meter, rød markering. Frisikt 3x25 meter. Det er ikke tillatt å parkere i frisiktsonen)

Blå markering viser ødelagt mur og kantstein. Dette må repareres.





Frisikt