

Endring av gitt tiltak

Brannluke 800x800mm
720mm fra OK Gulv
NBI Nødvendig med brannluke?

Leedport m vindu
40 x 50M
NB: Bør sette inn en dør veller i port

Rømning


Leedport m vindu
40 x 50M

Leedport m vindu
40 x 50M

Leedport m vindu
40 x 50M

Spiell 980x480mm
2000mm fra OK Gulv


Spiell 980x480mm
2000mm fra OK Gulv



--- Brannvegg REI120M
○ TAKNEDLØP Ø=226

NBI! Alle mål må kontrolleres av leverandører på byggeplass før bestilling.
Alle produkter/elementer må detaljeres og monteres iht. leverandørs detaljer og veiledere.
Dører, vinduer og porter iht. tegningsnr. 130 - Dør- og vindusskjema

Overflate i branncelle: D-s2,d0
Kledning i branncelle: K210 D-s2,d0
Overflate i sjakter og hulrom: B-s1,d0
Kledning i sjakter og hulrom: K210 B-s1,d0
Isolasjon i tak: A2-s1,d0 [ubrennbar/begrenset brennbar]
Sandwichelementer: Sandwichelementer skal ivareta krav til D-s2,d0 (Eurefic-klasse E). Brannvegg skal ha ubrennbar isolasjon
Fasade, uttekting og vindsperre: D-s3,d0 [Ut 2]
Tak: BROOF(i2) [Ta]



YV01 Betongelementvegger- prefabrikkert
100 mm Betong (Utvendig side)
250 mm Isolasjon
100 mm Betong (Innvendig side)

Risikoklasse: 2
Brannklasse: 1
Minimum 60 vektprosent av avfallet som oppstår i tiltak i § 9-6 første ledd skal sorteres i ulike avfallstyper og leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning.

Skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armaturer og lignende kal være enkle å forstå og betjene.

Informasjon skal være lett å lese og oppfatte. Det skal være synlig kontrast mellom teksten og bakgrunnen, med luminanskontrast minimum 0.8. Viktig informasjon skal være tilgjengelig med tekst og lyd. Taktile tegn kan erstatte lyd. Avfallssystem må prosjekteres

Sveholmen AS
Gnr 86 / Bnr 176
Nybygg Husøyvegen 125A, Avaldsnes

Rev	Dato	Endringer	Tekst	Tegn	Kontroll
D	26.09.2022	Bruksendring			
C	16.08.2022	Bruksendring			
B	07.02.2022	Justert iht. brannkonsept			
A	03.02.2022	Arbeidstegning NBI Tegninger fullsendt			
3	01.12.2021	Justert etter NBI-møtet			
2	25.11.2021	Rev. iht. brannkonsept			
1	12.10.2021	Endringer utsparger + plassering traverskran			

Petter J. Rasmussen AS
Rådgivende ingeniører og arkitekter
Diktervegen 8, 5538 Haugesund, Tlf 48 311 311, org.nr. NO971 000 724 MVA

Date:	26.04.21	Tegnet av:	EB	Kontrollert av:	MKR	Målestokk:	1:50
Kontrollert dato:	13.07.20	Kontrollert:	EB	Format:	A1	Erstatning for:	010
Herav:		Index:		Beregning:		Filnavn:	21031