

S Y ENTREPRENØR AS  
Att: Ytreland Ståle  
Valbergvegen 14  
4250 KOPERVIK

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
JXCS2965	GID 148/29	2023/3987	Oddmund Røkke	Kopervik, 05.05.23

#### Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 148/29 - Lahammarvegen 46 er godkjent med følgende krav til utførelse.

**Godkjenning av på slipp til kommunal ledning  
Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum monteres  
forskriftsmessig.**

**Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og  
avsette plass til vannmåler.  
Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.**

**Det skal monteres fordrøyningsmagasinet.  
Søker er ansvarlig for at fordrøyningsmagasinet er  
korrekt dimensjonert, og overvannsmengdene ikke er til  
skade for andre eiendommer eller anlegg**

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke  
Saksbehandler

Epost:  
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:  
95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Simonsen Ester Netland	Torvikvegen 40	4250	Kopervik

