

Fra: Hilde C Pettersen <hpe@karmoy.kommune.no>

Sendt: 04.05.2023 06:24:28

Til: Eli Hovland <eli@vinkel-arkitekter.no>

Kopi: Tollak Sigbjørnsen <tollak_siggen@msn.com>, Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>, Knut Sunnanå <ksu01@karmoy.kommune.no>

Emne: Sv: Befaring Kittelhaugen 5 - tomtedeling, ny avkjørsel.

Hei !

Vi har sett på dette. Det virker som et litt voldsomt tiltak dersom en skal legge avkjørselen så langt sør på tomta. Det vil da bli en skjæring/høydeforskjell mellom ny avkjørsel og kommunal veg slik at det kan bli nødvendig med krav om autovern. Dessuten er det lite heldig å grave så tett inntil den kommunale vegen(graver seg inn mot veglegemet). Har dere vurdert heller å benytte eksisterende avkjørsel, med vri denne slik at den kommer vinkelrett på kommunal veg ?

Det må lages en lengdeprofil på vegen som sier noe om stigning og skråning/skjæring. Det er ellers krav til avkjørsel at den har +/- 3 % de første 2-3 m inn fra kommunal veg.

Husk at ny tomt må sikres vegrett over den andre tomta.



Med vennlig hilsen

Hilde C Pettersen

E-Mail: hpe@karmoy.kommune.no

Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | <https://www.karmoy.kommune.no>



Fra: Eli Hovland <eli@vinkel-arkitekter.no>

Sendt: torsdag 27. april 2023 13.12

Til: Knut Sunnanå <ksu01@karmoy.kommune.no>

Kopi: Hilde C Pettersen <hpe@karmoy.kommune.no>; Tollak Sigbjørnsen <tollak_siggen@msn.com>; Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>

Emne: SV: Befaring Kittelhaugen 5 - tomtedeling, ny avkjørsel.

Hei

Vedlegger revidert situasjonskart hvor tilkomst til fradelt tomt blir via eksisterende eiendom.

Det er ønskelig å flytte avkjørsel mot sør for å forbedre stigningsforhold ned til eiendommen. Fint om dere kan gi en tilbakemelding på skissert løsning.

Hører fra dere.

Med vennlig hilsen

Eli Hovland

daglig leder – arkitekt

924 64 549 / vinkel-arkitekter.no



Fra: Knut Sunnanå <ksu01@karmoy.kommune.no>

Sendt: mandag 6. februar 2023 10:00

Til: Eli Hovland <eli@vinkel-arkitekter.no>

Kopi: Hilde C Pettersen <hpe@karmoy.kommune.no>

Emne: Sv: Befaring Kittelhaugen 5 - tomtedeling, ny avkjørsel.

Hei.

Viser til befaring vedrørende mulighet for fradeling av tomt og ny avkjørsel fra Kittelvegen. Samferdsel har hatt en ny gjennomgang av trafikkforholdene i Kittelvegen.

Konklusjonen er den samme som sist.

Selv med etablering av snuplass ifm. ny avkjørsel og økt belysning har vegen en utfordrende kurvatur og standard.

Kittelvegen er skoleveg for elever til/fra nordre del av Østremneset. Vegen er bratt, smal, mangelfull belysning og lite egnet for møtende trafikk.

Møtende kjøretøy må for det meste inn på privat eiendom ved passering. Dette er ikke en tilfredsstillende løsning.

Vegen er uten snuplass og manøvrering av kjøretøy er krevende. Ytterligere merbelastning er derfor ikke ønskelig slik som vegen fremstår i dag.



Med vennlig hilsen

Knut Sunnanå

E-Mail: ksu01@karmoy.kommune.no

Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | <https://www.karmoy.kommune.no>



Fra: Eli Hovland <eli@vinkel-arkitekter.no>

Sendt: tirsdag 31. januar 2023 15.25

Til: Knut Sunnanå <ksu01@karmoy.kommune.no>

Emne: Befaring Kittelhaugen 5 - tomtedeling, ny avkjørsel.

Hei

Viser til hyggelig befaring og oversender min kontaktinfo for tilbakemelding ang ny avkjørsel.

Med vennlig hilsen

Eli Hovland

daglig leder – arkitekt

924 64 549 / vinkel-arkitekter.no

