

| | |
|--------|-------|
| TEGNET | J.H.L |
|--------|-------|

| | |
|--------|-----|
| KONTR. | J.A |
|--------|-----|

| | |
|-----------|-------|
| MÅLESTOKK | 1:500 |
|-----------|-------|

| | |
|------|------------|
| DATO | 09.05.2019 |
|------|------------|

| Rev | Antall | Oppdr | Sign. | Dato |
|----------|--------|--|-------|----------|
| N | | | | |
| A | | OV-ledning i fortau, SF-kummer, dim., regplan | JHL | 14.06.19 |
| B | | Oppdatert sitplan. fra BHB i bakgrunn | JHL | 14.08.19 |
| C | | Rettet Kum O28 og O29 til O30 og O31 | JHL | 03.09.19 |
| D | | Oppdat.sitplan.fra BHB,inkl.justerte høyder noen hus | JHL | 18.09.19 |
| E | | Oppdat.sitplan.fra BHB | JHL | 12.11.19 |
| F | | Lagt til nummerering på boliger | JHL | 22.01.20 |
| G | | Oppdatert situasjonsplan som underlag, flyttet dreng og stakummer, drengsrenne P1, ledninger Leiligheter 1 | JHL | 10.02.21 |
| H | | Flyttet V25,O25 S25. Ny bakgrunn fra arkitekt | JHL | 14.10.21 |
| I | | Endret fra ny 1600mm til ny 1000mm OV | JHL | 16.11.21 |
| J | | Flyttet 1000mm OV | JHL | 06.12.21 |
| K | | Flyttet HC parkering | JHL | 09.12.21 |
| L | | Trafo og renovasjon, ingen endring på ledninger | JHL | 19.01.22 |
| M | | Ledninger flyttet lengre ifra L2, justert S26,V26,O26 | JHL | 24.02.22 |
| N | | To nye sluker, alternativ trase Ø1000mm, vist fallretning | JHL | 14.03.22 |

Ledningsplan

Tegnforklaring

- Spillvann
- Overvann
- Vann
- Kum
- ⊕ Sluk
- Ø600mm drengskum m/60cm sandfang, ramme og rist
- Ø400mm spillvannsstakelum m ramme og rist
- Ring på r = 50m rundt brannkummer
- nn.nn = Prosjektert høyde laveset gulv

Koples til eksisterende stikk 150, 160, 400
Kumgruppe 9
Vann = 28.57 - Lokk=30.10
SPV = 28.10
OV = 27.35 - Lokk=30.11

Koples til eksisterende stikk 150, 160, 400
Kumgruppe 10
Vann = 27.80 - Lokk=29.12
SPV = 27.23 - Lokk=29.12
OV = 26.50 - Lokk=29.12

