



Aleksander Svendsen

Jerevegen 40

4274 STOL

Dato: 10.05.2023

Dokumentnummer: 23/4519-1

Deres referanse:

Saksbehandler: Kevin Kvilhaug

## gnr. 25, bnr. 154 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Jerevegen 40, som ble kontrollert 4. mai 2023.

Anlegget ble ikke funnet i orden på kontroll.

Følgende avvik må rettes opp i:

- Slamtanken slipper avløpsvann ut i grunnen uten tilstrekkelig rensing til å tilfredsstille dagens renskrav til sårbar resipient. Den økologiske tilstanden i Langåkeråna er i dag «svært dårlig». Det må derfor byttes til et anlegg som klarer renskravet. Se vedlagt brev for mer informasjon.

Frist for tilbakemelding er satt til 12.06.2023

Tilbakemelding gis til [post@karmoy.kommune.no](mailto:post@karmoy.kommune.no) og merkes med Gnr. 25, bnr. 154 avvik førstegangskontroll.

Dersom vi ikke mottar noen tilbakemelding kan kommunen vurdere å opprette ulovlighetssak.

Vedlagt ligger tilsynsrapport og informasjonsbrev.

Med hilsen

Kevin Kvilhaug  
tilsyn- og kvalitetskontrollør

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*

### Vedlegg:

Jerevegen 40 25-154

**Vedlegg:**

Informasjon om tilsyn på avløpsanlegg langs Langåkeråna