

VEDAVÅGEN RØR AS
Att: Thomsen Glenn Helge
Industrifeltet Veia Øst
4276 VEAVÅGEN

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
SEQR5364	GID 38/139	2022/3650	Oddmund Røkke	Kopervik, 22.04.22

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 38/139 - Habnavågvegen 50 er godkjent med følgende krav til utførelse.

Godkjenning av på slipp til kommunal ledning
Det skal monteres stoppekran ved påkoblingspunkt
Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og avsette plass til vannmåler.
Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.
Det skal inngås kontrakt som sikrer årlig vedlikehold av stasjonen.
Sjøledning avklares med havnevesenet.
Eieren må selv innhente tillatelse til å anlegge og ha liggende ledningsgrøft, herunder vedlikeholds- og tilsynsrett, over annenmanns eiendom. Der hvor tilkopling skjer via privat fellesledning må eieren selv innhente tillatelse til påkobling fra rettighetshaverne.
Ledningen skal legges skjermet mot mekanisk påkjenning der den går ut og der den kommer på land .

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Endresen Alise	Nonsvarden 6 B	4280	Skudeneshavn

