

S Y ENTREPRENØR AS  
Att: Ytreland Ståle  
Valbergvegen 14  
4250 KOPERVIK

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
ZXIH3624	GID 149/521	2023/4568	Oddmund Røkke	Kopervik, 11.05.23

#### Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

**Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 149/521 - INGEN ADRESSE er godkjent med følgende krav til utførelse.**

**Godkjenning av på slipp til kommunal ledning**  
**Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum monteres forskriftsmessig**  
**Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og avsette plass til vannmåler.**  
**Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.**

**Det skal monteres fordrøyningsmagasinet.**  
**Søker er ansvarlig for at fordrøyningsmagasinet er korrekt dimensjonert, og overvannsmengdene ikke er til skade for andre eiendommer eller anlegg**

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke  
Saksbehandler

Epost:  
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:  
95808189

#### Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Lampe David	Skuggaberg 2	5537	Haugesund

