

RØRLEGGERANE AS  
Att: Hausken Roy Terje  
Svehaugstemmen 6  
5535 HAUGESUND

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
AMPB3318	GID 140/293	2023/4598	Oddmund Røkke	Kopervik, 12.05.23

#### Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

**Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 140/293 - INGEN ADRESSE er godkjent med følgende krav til utførelse.**

**Godkjenning av på slipp til kommunal ledning  
Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum  
monteres forskriftsmessig.**

**Det skal monteres tilbakeslagsventil  
væskekategori 2 og avsette plass til vannmåler.  
Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.**

**Det skal inngås en skriftlig avtale om drift og  
vedlikehold (serviceavtale) med leverandør av  
pumpestasjon eller annen fagkyndig virksomhet**

**Eieren må selv innhente tillatelse til å anlegge og  
ha liggende ledningsgrøft, herunder vedlikeholds-  
og tilsynsrett, over annenmanns eiendom.  
Der hvor tilkøpling skjer via privat fellesledning må  
eieren selv innhente tillatelse til påkobling fra  
rettighetshaverne.**

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke  
Saksbehandler

Epost:  
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:  
95808189



**Kopi til:**

<b>Navn</b>	<b>Adresse</b>	<b>Postnummer</b>	<b>Sted</b>
HUS28 PROSJEKT AS	Hestfaret 88	5541	KOLNES