



Anbjørn Kallekodt

Dato: 15.05.2023

Skrevegen 462

Dokumentnummer: 23/2524-4
Deres referanse: Ref.:YMMUXV-
Skjemanr.:705403

5541 KOLNES

Saksbehandler: Kevin Kvilhaug

Gnr. 117, bnr. 121 - Mangelfull søknad

Viser til søknad om utslippstillatelse mottatt 27.04.23

Søknaden skal inneholde «de nødvendige opplysninger for kommunens behandling» jf. forurensningsforskriften § 12-4. I denne bestemmelsen er det også listet opp hvilke opplysninger som må sendes inn. Søknaden er mangelfull og vi ber derfor om at det sendes inn flere opplysninger før vi kan behandle denne.

For å kunne vurdere søknaden trenger vi dokumentasjon på hvilket anlegg som skal monteres, og hvilken rensegrad dette har. Dimensjonering av anlegg og dokumentasjon av rensegrad skal utføres av nøytral fagkyndig. Det skal opplyses i søknad hvilken fagkyndig som er brukt.

Det må også sendes inn kart/tegning som viser hvor anlegget skal plasseres, og hvor utslippet føres.

Det er opplyst at utslippet skal gå i stedege løsmasser. Eiendommen deres er i nedslagsfeltet til Aksnesbekken som regnes som sårbar resipient. Utslipp i eller i nærheten av bekken må tilfredsstillende rensekravene i forurensningsforskriften § 12-8. Dere har opplyst at dere søker fritak fra rensekrav. Vi gjør oppmerksom på at fritak ikke kan påregnes.

Dersom dere likevel ønsker å søke fritak fra gjeldende rensekrav, må det sendes inn en begrunnet søknad for hvorfor fritak skal gis.

Parter og andre som kan bli særlig berørt av tiltaket skal varsles. Med parter menes naboer. I tillegg må andre som kan bli berørt av utslippet varsles.

Dere må sende inn følgende dokumentasjon:

- Kartskisse som viser hvor anlegget/ledningen skal plasseres
- Nærmere begrunnelse for hvorfor det søkes fritak fra rensekrav
- Resipient vurdering
- Beskrivelse av valgt renseløsning/anlegg
- Dokumentasjon på rensegrad
- Kvittering på at parter og andre som kan bli særlig berørte av saken er varslet

Vi gjør oppmerksom på at innstallering av nytt anlegg er et søknadspliktig tiltak etter plan- og (pbl) § 20-2. Dere kan ikke påbegynne arbeidet før det er gitt både utslippstillatelse og byggetillatelse.

Vedlagt dette brevet er en veiledning fra miljødirektoratet med mer informasjon om å fylle ut søknad om utslippstillatelse.

Frist for innsendelse

Vennligst send inn dokumentasjonen innen 19.06.2023.

Dersom etterspurt dokumentasjon ikke sendes inn innen fristen, vil søknaden bli behandlet ut fra foreliggende opplysninger, noe som kan føre til avslag.

Med hilsen

Kevin Kvilhaug
tilsyn- og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Veiledning til søker kapittel 12