

Svar - Svar på merknader - teknisk plan for Snikvegen

Viser til kommentarer til teknisk plan for Snikvegen, sendt inn 01.03.2023 og forrige tilbakemeldinger fra kommunen, datert 26.10.2022 og 30.01.2023.

Vi kan ikke se at de forrige merknadene er fulgt opp, og må be dere se på prosjektet en gang til. Blant annet må dere se på følgende;

Det ser ut som dere har endret VA-løsning fra privat vannledning til offentlig vannledning. Dette er ikke kommentert eller begrunnet. Hva har dere tenkt?

Etter en nærmere vurdering så vi at det var veldig langt fra brannkum til boligene og derfor et det etablert offentligledning.

De reviderte tegningene viser for lang ryggeanstand for renovasjonsbil til at løsningen kan aksepteres.

Vei-plan er revidert og vist at det kan snu med liten lastebil i to kryss, og derfor er det muligheter for søppel henting langs kommunal veg

Stigning på vei skal være maks 10 %. Tegningene viser fortsatt et strekk med 15 %. Veiprojekteringen kan derfor ikke godkjennes.

Lengdeprofil er revidert, stigning er innenfor 10%

Frisiktsoner må vise på tegninger, også fra avkjørsler til eksisterende. Er det ikke en mur i frisiktzone fra nr 61? Hvordan er dette tenkt løst?

Vei-plan er revidert med flere siktsoner og siktzone fra 61 er kontrollert og det må bare justeres på terreng med 10-20cm

Det mangler tegning på lek 1. Denne må sendes inn.

Utbygger jobber med disp .søknad her.