



Novaform Haugesund

Dato: 16.05.2023

Rennesøygata 10

Dokumentnummer: 23/3822-6

5537 Haugesund

Deres referanse:

Saksbehandler: Ingvill Granodd

Tilbakemelding om mangler - Tilbygg - gnr. 66, bnr. 695 - Ivar Åsens veg 24

Tiltak: Tilbygg
Byggested: Gbnr: 66/695 Ivar Åsens veg 24
Tiltakshaver: Marit Irene Lundberg
Ansvarlig søker:

Vi viser til din søknad om Søknad uten ansvarsrett 12 uker som er mottatt hos oss 12.05.2023.

Send inn dokumentasjon

Søknaden er mangelfull. Vi ber deg sende inn følgende:

- Avstandserklæring fra nabo 66/698 sier at 66/698 skal ivareta brannsikringen mellom eiendommene. Det er mindre enn 8 meter mellom omsøkte tilbygg og boligen på 66/698. Vi trenger derfor dokumentasjon på at bygningsdelene på boligen på 66/698 ivaretar brannkravene.

Hva skjer videre?

Saken settes på vent. Saksbehandlingen vil ikke fortsette før vi har mottatt dokumentasjon som mangler.

Med hilsen

Ingvill Granodd
ingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Marit Irene Lundberg

Ivar Åsens Veg 24

4250

KOPERVIK