

VASSBAKK & STOL AS
Att: Knutsen Kenneth
Fotvegen 16
4250 KOPERVIK

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
YGCT1949	GID 57/554	2023/4721	Oddmund Røkke	Kopervik, 16.05.23

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 57/554 - INGEN ADRESSE er godkjent med følgende krav til utførelse.

Godkjent som omsøkt.
Det skal monteres tilbakeslagsventil
væskekategori 2 og vannmåler.
Tilbakeslagsventilen skal monteres før
første uttak.
Kummen må frostsikres og sikres mot
innlekking av vann.
Vannledning mellom kum 6355 og 28371
skiftes til 180 pe ledning.
Vannledning fra kum 28371 blir privat
sammen med kum 6355.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
KARMSUND HAVN IKS	Garpeskjærvegen 2	5527	HAUGESUND

