



Statens vegvesen

FAGNE AS
Postboks 2015

5504 HAUGESUND

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:
Anna Synnøve Hvass / 46788870

Vår referanse:
23/66247-2

Deres referanse:

Vår dato:
16.05.2023

EV 134 ved eiendommen gnr. 88 bnr. 41 i KARMØY kommune – Søknad om dispensasjon fra byggegrense – annet

Vi viser til deres søknad, datert 11.04.2023, med søknad om dispensasjon fra byggegrense for etablering av nettstasjon.

Saken gjelder

Omsøkt tiltak inngår i reguleringsplan for Forretningsområde Nygård med regulert byggegrense på 25m. Det er tidligere søkt om dispensasjon fra regulert byggegrense for etablering av nettstasjon ca. 18m fra E134. I brev, 21/240508-5 datert 01.07.2022, ga vi uttalelse i saken.

Etter dialog med grunneier er det ikke ønskelig med oppføring av nettstasjon som tidligere søkt, og det søkes derfor om ny plassering 7m fra midten av E134.

Vi gjør oppmerksom på at i regulerte områder er det kommunen, som planmyndighet, som behandler dispensasjonssøknader. Søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense må derfor sendes til Karmøy kommune.

Statens vegvesens foreløpige uttalelse i saken

I tidligere uttalelse kunne vi tillate plasseringen med 18m da det var tilsvarende lik plassering som dagens nettstasjon. Ny plassering vil være plassert betydelig nærmere E134 og etter det vi kan se innenfor sikkerhetssonen langs vegen, jf. Håndbok N101.

Sikkerhetssonen er et område utenfor kjørebanen hvor det ikke skal forekomme faremomenter, og det kan ikke oppføres tiltak som kan øke faren ved en utforkjøring. Sikkerhetssonen regnes ut i henhold til [Håndbok N101 Sikkerhetssone](#).

Postadresse
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Rennesøygata 16
5537 HAUGESUND

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Vi kan ikke tillate oppføring av nettstasjon innenfor sikkerhetssonen mot E134, men vi vil være positive til tiltaket dersom plasseringen justeres og at en kan vise til en plassering som er utenfor sikkerhetssonen.

Transport vest – transportforvaltning 2
Med hilsen

Bjarte Børtveit
Seksjonsleder

Anna Synnøve Hvas
Planforvalter

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
KARMØY KOMMUNE, Postboks 167, 4291 KOPERVIK