



Rh Oppmåling Rune Hemnes

Dato: 23.05.2023

Slettebøvegen 84

Dokumentnummer: 20/5403-9

4270 Åkrehamn

Deres referanse:

Saksbehandler: Berit Thuestad

Avklaring vedrørende dybde sjøledning Stivlevågen

Viser til samtale vedrørende prosjektering av sjøledning i Stivlevågen.

Vi har fått opplysninger om at sjøledningen er lagt veldig grunt, og at den kan være til hinder for båter som ligger i Stivlevågen. Vi har selv gjort undersøkelser på dybden, og det ser ut til at ledningen ligger grunnere enn vi kan akseptere. Når det er så grunt, så gjelder også at man må ha privatrettslig avtale om å ha ledning liggende på privat eiendom. Etter det kommunen har fått opplyst, er det ikke innhentet erklæring fra grunneierne.

Vi ber derfor om å få oversendt prosjekteringsgrunnlag i forhold til trase og dybde på sjøledning, samt hvilke vurderinger som ble gjort av trasevalg i forkant av utlegging. Vi ønsker også prosjekterende sin vurdering av hvilke konsekvenser det har å legge sjøledningen på den dybden som er valgt, både i forhold til ledningens forankring til grunnen, risikoen for skader på ledning eller båter, samt ledningens betydning for rettighetshavernes tilflottsrett. Det ønskes også opplyst hvorfor det ikke er innhentet erklæring fra grunneierne/rettighetshaverne til strandlinjen.

Avslutningsvis nevnes at når kommunens VAR -avdeling legger tilsvarende ledninger så grunt, søkes ledningen senket ned i bunnen gjennom spyling.

Vennligst send over en skriftlig vurdering for ovenfor nevnte forhold, og de dokumenter som er relevante for saken. Ber om at dette sendes over snarest mulig.

Med hilsen

Berit Thuestad
avdelingsingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Mottaker:

Kopi til:

Garvik Prosjekt As

Vestheimvegen 15

4250

Kopervik