

Sendes kun som digitalt brev.

Til Karmøy kommune

Ferdigmelding - Stedlig sikring av oljetank - jfr. Forurensingsforskriften §1.8

Ferdigmeldingen gjelder stedlig sikring av oljetank for angitte eiendom i henhold til gjeldene regelverk. Tilførselsrør til olje/parafinbrenner er frakoblet og påfyllingsrør plombert/fjernet.

Før tiltaket ble iverksatt viste målinger i grunnen ingen tegn til innhold av hydrokarboner. Vi bekrefter at oppdraget er utført ved at tanken er tømt, rensed og fylt i henhold til forurensingsforskriftens §1.8. første og andre ledd.

Hjemmelshaver - kunde	Jan R. Jonassen
Adresse	Visnesgarden 47,4262 Avaldsnes
Kommune	Karmøy
Gårds- og bruksnummer	79/135
Oppgitt tankvolum	3 000,00
Målt tankvolum, inkl. påfyllingsrør	3 055,00
Restvæske hentet ut i liter	50

Nøkkeldata fra oppdraget:

Oppsug av olje	Rensevæske tilført tanken	Fyllmateriale Ren, stabil, porøs mineralisk fyllmasse	Skilting	Sikring av påfyllingsrør	Lekkasjekontroll av grunnen. 3 kontrollpunkt	Returpunkt for oppsug av brennolje og rensevæske	Prosjektleder hos Oss
50 liter	Rensevæske: Tilført til tank: 20 liter	Volum stabile fyllmasser 3 055 liter	Påfyllingsrør Lufterør	Lokk og overfyllingsrør plombert	Kontroll viste følgende avgassnivåer: Under toleransegrenser	70 liter væske deponert i IBC på vårt lager	Christer Hjelle

Den 30.04.2023

Med vennlig hilsen

Christer Hjelle
Daglig leder
HG Sanering AS

Digital kopi til hjemmelshaver.