

Karmøy kommune
Byggesak
Postboks 167
4291 Kopervik

E-post: post@karmoy.kommune.no

Bryne 22.05.2023

Att. Karl Inge Stumo
Deres ref. 22/70-346

Vedr.: **Gnr. 57 bnr. 216,**
Tiltak: Oppsetting mobilt tankanlegg, levegg
Tiltakshaver: Knapphus Energi as

Viser til tidligere forespørsel om mulighet for å etablere mobilt tankanlegg på nevnte eiendom, og til Deres tilbakemelding i brev av 26.09.2022.

På vegne av tiltakshaver tillater vi oss å søke tillatelse til oppføring av anlegg i henhold til vedlagt materiell.

I Deres tilbakemelding understreket Dere behov for avklaring i forhold til brann og tankinstallasjonens avstand til bestående bebyggelse, samt sikring mot søl og forurensning.

Som det fremgår av vedlagt tegning, er planen å bygge en betongkonstruksjon rundt tankinstallasjonen med åpning kun mot sjøkant. Konstruksjonen utføres i brannklasse REIM 120.


Hva angår fare for søl og forurensning er det foretatt en miljørisikoanalyse. Kopi av analysen følger vedlagt.

Naboer er varslet via altinn. Ingen av varslede naboer har hatt merknader til planene.

Med bakgrunn i vedlagt materiell håper vi Dere finner å imøtekomme søknaden.

Deres snarlige behandling imøteses.

Med hilsen
Bettikon as



.....
Oddgeir Østrem

Vedlegg: Søknad, kart, tegning og miljørisikoanalyse.