

Karmøy kommune

Melding om utført vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: KXPG3270

Foretak

 KARMØY RØRTEKNIKK AS
Org.nr: 993234532
Husøyvegen 264
4262 AVALDSNES

 **Kontakt**
Rolf Vea Hansen

 **Telefon**
48082015

 **Mobil**
48082015

 **Epost**
rolf@karmoyrorteknikk.no

Kontaktperson

 Hansen Rolf

 **Telefon**
48082015

 **Telefon**
48082015


 **Epost**
rolf@karmoyrorteknikk.no

Eiendomsdetaljer

 **Adresse**
Vestheimvegen 7


 **Gårds- og bruksnummer**
102/195

 **Bygningsnummer**
300575753


 **Bolignummer**
H0101

Eier/tiltakshaver

 **Navn**
Bilgummilageret Eiendom As

 **Adresse**
Vestheimvegen 5, 4250 Kopervik
NORGE

Eksisterende bygg

 **Butikk/Forretningsbygning**
Bygnings-ID: 300575753

Arbeid utført

 **Type tiltak**
Reparasjon/ending/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg

 **Bygningstype**
Forretning/kontor

 **Beskrivelse av tiltaket**
skifte av vannmåler

 **Type arbeid**
Vann, innvendig

Innvendig utstyr

Tilbakeslagssikring ①

Væsketekategori: 4, type beskyttelsesmodul: Vakuum ventil (DA)

Vannmåler ①

Antall: 1

Ferdigstilling

Ferdigstillingsdato vann
09.05.2023

Tilleggsopplysninger
-

Vannmålere

Vannmåler 1

Fabrikat
kamstrup

Serienummer
23815495

Dimensjon
3/4 tommer

Målerstand
0

Plassering
tek rom

Monteringsdato
09.05.2023

Bilde



Vedlegg

Filer (1)
16230454.jpg

Andre opplysninger
demontert, målernr: 16230454, sensus, stand:00813,519