

GØmm: 7, 32 og 44

NB!
Vist plassering av eksisterende ledninger og kabler er usikker
Må påvises i marken.

Eksisterende SHDSL-samband fra Brekke vannbehandlingsanlegg

Eksisterende Ø 500 mm fra Brekke

Ø 450 mm PE til nytt basseng

Ø 450 mm PE fra nytt basseng

Tilknytningskum. Monteres i annen entrepriser.

GVR/BVR. 7/32

GVR/BVR 7/44

Nytt basseng

Nytt basseng

Eksist. basseng

+69,2

Ø 160 drene

Avl. infil

Tilknyttes tørmeavl

Adkomst/parkeringsareal til nytt basseng

Tilknytningskap monteres utvendig på egnet sted. Tilførsel til nytt og eksisterende basseng etableres herfra.

Eksisterende Ø 500 mm mot Åkra og Vea

Eksisterende strømforsyning fra Aureivatn ventilhus

Eksisterende SHDSL-samband til Aureivatn ventilhus

- Kabelgrøft mellom eksisterende og nytt ventilhus:
- Tvinnet parkabel. 4 par kat. 6A utendørs-kabel i trekkerør
 - SM 4 fiber 9/125 µm i trekkerør
 - Strømforsyning
 - 1 stk. Ø 110 mm trekkerør (reserve)
 - 2 stk. Ø 40 mm trekkerør (reserve)

F
01
R
T
C