

Hjørdis Hausken

Fra: Djupesland, John Arvid <John.Arvid.Djupesland@fagne.no>
Sendt: fredag 21. april 2023 13:41
Til: Hjørdis Hausken
Emne: Varsel om oppstart av planarbeid for Sørbø, planid 2052, gnr.4, bnr.19 m.fl, Karmøy kommune - uttale fra Fagne AS

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Flagget

Til LY areal & landskap, v/ Hjørdis Hausken.

Varsel om oppstart av planarbeid for Sørbø, planid 2052, gnr.4, bnr.19 m.fl, Karmøy kommune - uttale fra Fagne AS:

Fagne har noen eksisterende nettanlegg innenfor planområdet som det må tas hensyn til, se kartutsnittet nedenfor.

Det er en høyspent luftledning (22 kV) (rosa strek m/ brune punkter) som krysser planområdet.

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF 2006) stiller en del krav og setter en del begrensninger ift. mulige tiltak i nærheten av denne høyspentlinjen, blant annet:

- Minimumshøyde fra offentlig veg og parkeringsplasser til spenningsførende liner.
- Minimum horisontal avstand til bygninger og lagerplasser.

I plankartet må det da inntegnes en hensynssone omkring den høyspente luftledningen som følger:

- Høyspentlinjen (type uisolert line) skal ha en hensynssone med en bredde på 16 meter, dvs. 8 meter på hver side av trasemidte.

Selv om den høyspente luftledningen er omtalt i planbestemmelsene § 3 (fellesbestemmelser) og § 51 (rekkefølgebestemmelser) så viser den ikke som hensynssone i plankartet, og det må den jo gjøre.

For øvrig vil vi gjøre oppmerksom på at område BK 06 også må tas med i rekkefølgebestemmelsen i §51.

Mvh
John Arvid Djupesland

M: +47 98 23 72 60
T: +47 52 70 72 60
A: Haukelivegen 25, 5504 Haugesund
N: www.fagne.no

