

**Fra:** Evy Johannessen <ejo@karmoy.kommune.no>  
**Sendt:** 25.05.2023 08:58:00  
**Til:** Byggesøknader via web <byggsok@karmoy.kommune.no>  
**Emne:** Vs: Søknad om midlertidig brukstillatelse 86/79

---

Registreres på sak 22/2323

Den må deles inn i to JP, jeg skal ha vedlegg kontroll UTF og Geir Rasmussen skal ha sos filen

**Fra:** Isak Houmb <ih@arkitekt-thommesen.no>  
**Sendt:** torsdag 25. mai 2023 10:55  
**Til:** Evy Johannessen <ejo@karmoy.kommune.no>  
**Kopi:** Kim Rasen <Kim.Rasen@consto.no>  
**Emne:** SV: Søknad om midlertidig brukstillatelse 86/79

Hei,  
Oversender innmålingsdata fra Vassbakk & Stol på SOSI-format.

Vedlagt også samsvarserklæring for ventilasjon, det gjenstår igangkjøring av systemer for prosess avdelingen, men tiltaket er bekreftet å ha tilstrekkelig sikkerhetsnivå til å tas i bruk og det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi midlertidig brukstillatelse.

Samsvarserklæring for brannalarm og ledesystemer, sammen med oppdatert gjennomføringsplan, oversendes så snart så snart manglende tester er gjennomført og foretak bekrefter at tiltaket har tilstrekkelig sikkerhetsnivå til å tas i bruk, forventet ila. uken eller start neste.

Vennlig hilsen  
Isak Houmb  
[ih@arkitekt-thommesen.no](mailto:ih@arkitekt-thommesen.no) :: 404 03 462

Øystein Thommesen as  
Kjøpmannsgata 17, 7013 Trondheim  
[www.arkitekt-thommesen.no](http://www.arkitekt-thommesen.no)

---

**Fra:** Evy Johannessen <ejo@karmoy.kommune.no>  
**Sendt:** onsdag 24. mai 2023 14:20  
**Til:** Isak Houmb <ih@arkitekt-thommesen.no>  
**Emne:** Sv: Søknad om midlertidig brukstillatelse 86/79

Hei  
Jeg vil gjerne ha en ferdigbefaring før søknad om brukstillatelse behandles, jeg er ledig hele torsdag i neste uke 01.06.23, det er første ledige tidspunkt.

Hvilket klokkeslett passer for dere?

Samsvarserklæring for brannalarm og ledesystemer samt ventilasjon må være på plass før midlertidig brukstillatelse gis, disse må sendes inn med oppdatert gjennomføringsplan før søknaden behandles.

Som bygget koordinater må også sendes inn til kommunen før søknad om brukstillatelse kan behandles.

Det er Vassbakk og Stol som har erklært ansvarsrett for innmåling, og det er de som skal sende inn koordinatene i riktig format til kommunen. PDF filen som er mottatt med koordinater er ikke tilstrekkelig og ikke i riktig format.

Med vennlig hilsen  
Evy Johannessen  
Sektor areal og byggesak

E-Mail: [ejo@karmoy.kommune.no](mailto:ejo@karmoy.kommune.no)  
Tlf. 52 85 72 35  
Mob. 977 20 201



Med vennlig hilsen  
Evy Johannessen  
Saksbehandler Tilsyn

E-Mail: [ejo@karmoy.kommune.no](mailto:ejo@karmoy.kommune.no)  
Tlf: 52 85 72 35  
Mob: 977 20 201

Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | [karmoy.kommune.no](http://karmoy.kommune.no)



---

**Fra:** Isak Houmb <[ih@arkitekt-thommesen.no](mailto:ih@arkitekt-thommesen.no)>  
**Sendt:** tirsdag 23. mai 2023 16:53  
**Til:** Evy Johannessen <[ejo@karmoy.kommune.no](mailto:ejo@karmoy.kommune.no)>  
**Kopi:** Hans Aleksander Østhagen <[hao@arkitekt-thommesen.no](mailto:hao@arkitekt-thommesen.no)>  
**Emne:** SV: Søknad om midlertidig brukstillatelse 86/79

Hei,  
Viser til brev 'Tilbakemelding om mangler' datert 22.05.2023. Vedlegger manglende dokumentasjon.

Vi vil samtidig anmode om snarlig ferdigbefaring/innmålingskontroll siden overtakelse skjer 2. juni.

Vennlig hilsen

Isak Houmb

[ih@arkitekt-thommesen.no](mailto:ih@arkitekt-thommesen.no) :: 404 03 462

Øystein Thommesen as

Kjøpmannsgata 17, 7013 Trondheim

[www.arkitekt-thommesen.no](http://www.arkitekt-thommesen.no)

---

**Fra:** Evy Johannessen <[ejo@karmoy.kommune.no](mailto:ejo@karmoy.kommune.no)>

**Sendt:** tirsdag 16. mai 2023 12:03

**Til:** Isak Houmb <[ih@arkitekt-thommesen.no](mailto:ih@arkitekt-thommesen.no)>

**Emne:** Søknad om midlertidig brukstillatelse 86/79

Hei

Viser til mottatt søknad om midlertidig brukstillatelse på 86/79.

I søknaden står det at det ikke skal være gjenstående arbeider ved overtakelse 02.06.23.

Hvorfor søkes det om midlertidig brukstillatelse hvis det ikke er gjenstående arbeider?

Med vennlig hilsen

Evy Johannessen

Sektor areal og byggesak

E-Mail: [ejo@karmoy.kommune.no](mailto:ejo@karmoy.kommune.no)

Tlf. 52 85 72 35

Mob. 977 20 201



Med vennlig hilsen

Evy Johannessen

Saksbehandler Tilsyn

E-Mail: [ejo@karmoy.kommune.no](mailto:ejo@karmoy.kommune.no)

Tlf: 52 85 72 35

Mob: 977 20 201

Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | [karmoy.kommune.no](http://karmoy.kommune.no)

