

# Karmøy kommune

## Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: NZYC5473 Saksnummer: 2022/4550


### Foretak

 INGE VAAGA AS  
Org.nr: 989276239  
Anna Nilssens gate 24  
5533 HAUGESUND

 **Kontakt**  
Inge Vaaga

 **Telefon**  
97188562

 **Mobil**  
97188562

 **Epost**  
inge@ingevaaga.no

### Kontaktperson

 Vaaga Inge

 **Telefon**  
97188562

 **Telefon**  
97188562


 **Epost**  
inge@ingevaaga.no

### Eiendomsdetaljer


 **Adresse**  
Fosnavegen 306


 **Gårds- og bruksnummer**  
109/75

 **Bygningsnummer**  
13725357


 **Bolignummer**  
H0101

### Eier/tiltakshaver

 **Navn**  
Hansen Rolf Terje

 **Adresse**  
Fosnavegen 306, 5546 Røyksund  
NORGE

 **Telefon**  
95196100

 **Mobil**  
95196100

 **Epost**  
rt@rtde.no

## Arbeid utført

---

- ★ **Type tiltak**  
Ny tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg
- ★ **Bygningstype**  
Bolig
- 📄 **Beskrivelse av tiltaket**  
-
- ★ **Type arbeid**  
Vann, utvendig
  - Tilknyttet privat fordelingsnett

## Beskrivelse av stikkledninger

---

- 📄 **Vedlegg for privat fordelingsnett (1)**  
Felles privat vannledningsnett.pdf
- ★ **Vann**  
PE100 ledning på 32 mm  
Maksimal vannmengde fra kommunalt nett: 1.5 l/s

## Utstyr

---

- 🔧 **Tilbakeslagssikring (1)**  
Væskekategori: 2, type beskyttelsesmodul: Kontrollerbar tilbakeslagsventil (EA)  
Systemskisse for tilbakeslagssikring:
- 🔧 **Stoppekran (1)**  
Antall: 1

# Skisse

Generert skisse



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

SOSI-fil  
Skisse.sos

## Vedlegg til ferdigmelding

---



### Filer (2)

20230525\_093912555\_iOS.jpg

20230525\_093918973\_iOS.jpg



### Andre opplysninger

Det er montert tilbakeslags ventil på innvendig stoppekran og reduksjonsventil

## Ferdigstilling

---



### Ferdigstillingsdato vann

25.05.2023



### Tilleggsopplysninger

Off vann til denne boligen ble tilkoblet den 04.07.22. Tilbakeslags ventil ble montert den 25.05.23.