

**TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 12  
REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN**

Kontr. dato: 25/5/23

KARMØY KOMMUNE

John Ivar Solvig

Underskrift

**1.0 FORMELLE FORHOLD**

Anleggseier:	Pierce Ianto Ewan Reece	Abb. nr:	8836		
Adresse:	Vestre Karmøyveg 16	Byggear:			
G.nr./ B.nr:	68/117	Feste nr:		Koord:	
Boligheter tilknyttet:	Ja	Fritidshus:	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	Kartblad:	
Utslippstillatelse datert:		Ref. nr.	før 2007		

**2.0 KARTSKISSE/SITUASJONSPLAN**



**TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 12****REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN**

Kontr. dato: 25/5/23...

John Ivar Solvig

Underskrift

**3.0 ANLEGGSTYPE**

- Slamavskiller m/naturlig infiltrasjon
  - Slamavskiller m/direkte utslipp
  - Minirensanlegg
  - Tettank med alarm
  - Våtmarksfilter /konstruert våtmark
- Anlegget er dimensjonert for: 3 .....pe. /  $Q_{dim}$  .....m<sup>3</sup>/time
  - Anlegget er sertifisert/testet og godkjent av: .....  
Dokumentasjoner følger i vedlegg

**4.0 SLAMAVSKILLEREN**

Plassbygd: <u>Betong</u>	Kumringer: <u>---</u>	Glassfiber: <input type="checkbox"/>
Dimensjoner: B x L = <u>-----</u>	Diameter: <u>---</u>	Dybde: <u>---</u>
Antall kammer: <u>1</u>	Volum: <u>2</u>	
	1. kammer	<u>2</u> m <sup>3</sup>
	2. kammer	<u>---</u> m <sup>3</sup>
	3. kammer	<u>---</u> m <sup>3</sup>
Utstyr: Dykker/energidemper på innløp – OK?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	.....
Dykker /skumskjerm på utløp – OK?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	.....
Type lokk: <u>Betong, defekt. Må byttes.</u>		.....
Tilgjengelighet / forhold for utføring av tømning:		.....
<u>Avvik fra komtek - Farlig lokk</u>		.....
.....		.....
<u>Har ikke kontrollert oppi tank grunnet farlig lokk.</u>		.....
<u>Slamtømmer kontrollerer tank ved neste tømning.</u>		.....
.....		.....

**TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 12****REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN**

Kontr. dato: 25/5/23...

John Ivar Solvig

Underskrift

**5.0 UTSLIPPET****Infiltrasjonsanlegg**

Type: Naturlig infiltrasjon ..... Kunstig sandfilter .....

Annet: Kommunalt tilknyttet .....

Infiltrasjonsmassene:

Vedl. nr:

Foreligger kornfordelingsanalyse: Ja  Nei  .....

Plassering i infiltrasjonsdiagram: Er Sone .....

det gjort infiltrasjonstest: Ja  Nei  .....Målt infiltrasjonskapasitet: m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> d .....

Dimensjonering:

Dimensjonerende vannmengde m<sup>3</sup>/d .....Grøftelengde / Spredareal ..... m ..... m<sup>2</sup>

Infiltrasjonsanlegg: Rørtype .....

Lengde / Antall .....

Pukklag: Ja  Nei  ..... Tykkelse .....Er det brukt vaska pukk: Ja  Nei  .....

Fordelingskum / -system:

Støtbelastar: Ja  Nei  ..... Type .....

Fordelingssystem (beskriv) .....

Øvrige dokumentasjoner:

Vedl. nr. ....

Vedl. nr. ....

**Utslippsledning**

Ledning: Type ..... Dimensjon .....

Plassering: Elv ..... Bekk ..... Åpent vann .....

Utslippsdybde: ..... m Avstand fra land: .....

