

Fra Fuensanta Garcia Esteban (Karmøy Kommune)
Til Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen
Dato 26.05.2023 09.15.59
Emne Sveising av PE ledninger

Skjøting av PE ledninger skal skje med speilsveising eller elektromuffe. Dette ansees som to likeverdige skjøter, og entreprenøren kan velge hvilken skjøtemetode han vil benytte. Valgt skjøtemetode skal prises i ledningsposter for PE ledninger.