



**HAUGALAND**

BRANN OG REDNING IKS

Karmøy kommune  
ejn@karmoy.kommune.no

Haugesund, 25.05.2023

Saksnr.: [xx/xxx]

Arkivnr.:

Saksbehandler: TA

## Uttale – Reguleringsplan PlanID 3053 - Sundvegen

Viser til Vei og VA – notat der det vises at det skal etableres en ny brannkum som dekker hele området innenfor 50 meter. Kravet i TEK 17 sier at brannkum skal være mellom 25 til 50 meter fra hovedangrepsveg. Det må derfor sikres at brannkum ikke kommer for nær bygninger. Dersom kummen plasseres nærmere enn 25 meter til bygning kan det by på problemer dersom bygning nær kumme brenner.

Beste alternativ for brannvesenet er at det er to kummer. En i hver ende av veien, slik at det ved brann er en kum tilgjengelig for innsats.

Vennlig hilsen

Tove Aksdal | forebygger

**HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS**

Direkte: (+47) 45 28 65 92 | Sentralbord: (+47) 91 91 01 11

E-post: [tove.aksdal@hbre.no](mailto:tove.aksdal@hbre.no)

Nettside: [www.hbre.no](http://www.hbre.no)

Diktervegen 8, 5538 Haugesund



**Haugaland brann og redning iks**



Diktervegen 8  
5538 Haugesund



tlf: 91 91 01 11  
e-post: [postmottak@hbre.no](mailto:postmottak@hbre.no)

nettside: [www.hbre.no](http://www.hbre.no)  
org.nr: 819 585 822