



# Karmøy kommune

## Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: KSAO0043 Saksnummer: 2023/5018

### Foretak

 VEDAVÅGEN RØR AS  
Org.nr: 985207844  
Industrifeltet Vea Øst  
4276 VEA VÅGEN

 **Kontakt**  
Glenn Helge Thomsen

 **Telefon**  
52 81 57 33

 **Mobil**  
52 81 57 33

 **Epost**  
post@vedavagenror.no

### Kontaktperson

 Vedøy Sverre

 **Telefon**  
95931132


 **Telefon**  
95931132

 **Epost**  
sverre@vedavagenror.no

### Eiendomsdetaljer

 **Adresse**  
Storasundvegen 25

 **Gårds- og bruksnummer**  
144/33

 **Bygningsnummer**  
300496997


 **Bolignummer**

### Eier/tiltakshaver

 **Navn**  
Tvihaug David Matias

 **Adresse**  
Storasundvegen 25, 4260 Torvastad  
NORGE

### Eksisterende bygg

 **Enebolig M/Hybel/Sokkelleil.**  
Bygnings-ID: 300496997

## Arbeid utført

---



### Type tiltak

Reparasjon/ending/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg



### Bygningstype

Bolig



### Beskrivelse av tiltaket

Reparasjon av rør inn i slammavskiller som var glid ut av kammeret den skulle inn i etter pålegg fra k kommune



### Type arbeid

Spillvann, utvendig

- Privat renseanlegg



### Tiltakets planlagte varighet

Oppstartsdato

25.05.2023

Ferdigdato

25.05.2023

## Utvendig utstyr

---

### ● Kum


Material: Prefabr. GRP (GUP), Kjegle: Rett kjegle, Dimensjon: 210mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier), Anleggsår: 2015

### ● Renseanlegg

Material: Prefabr. GRP (GUP), Dimensjon: 230mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier), Anleggsår: 2015

# Skisse

Generert skisse



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

SOSI-fil

## Vedlegg til ferdigmelding

---


 Filer (1)  
DAVID.pdf

 Andre opplysninger  
-

## Ferdigstilling

---

 Ferdigstillingsdato spillvann  
25.05.2023

 Tilleggsopplysninger  
Fikset brudd i hh til pålegg