

**TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 12
REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN**Kontr. dato: 25/5/23KARMØY KOMMUNEKevin Kvilhaug

Underskrift

1.0 FORMELLE FORHOLD

Anleggseier:	<u>Marie Vinje</u>	Abb. nr:	<u>7030</u>
Adresse:	<u>Hålongvegen 26</u>	Byggeår:	<u> </u>
G.nr./ B.nr:	<u>60/179</u>	Feste nr:	<u> </u>
		Koord:	<u> </u>
Boligheter tilknyttet:	<u>Ja</u>	Fritidshus:	Ja ☐ Nei ☐ Kartblad: <u> </u>
Utslippstillatelse datert:	<u> </u>	Ref. nr.	<u>Før 2007</u>

2.0 KARTSKISSE/SITUASJONSPLAN

TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 12**REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN**

Kontr. dato: 25/5/23...

Kevin Kvilhaug

Underskrift

3.0 ANLEGGSTYPE

- Slamavskiller m/naturlig infiltrasjon ☐
- Slamavskiller m/direkte utslipp ☒
- Minirensanlegg ☐
- Tettank med alarm ☒
- Våtmarksfilter /konstruert våtmark ☐

- Anlegget er dimensjonert for: 3pe. / Q_{dim} m³/time
- Anlegget er sertifisert/testet og godkjent av:
Dokumentasjoner følger i vedlegg

4.0 SLAMAVSKILLEREN

Plassbygd: <u>Betong</u>		Kumringer: <u>---</u>	Glassfiber: ☐
Dimensjoner: B x L = <u>-----</u>		Diameter: <u>---</u>	Dybde: <u>---</u>
Antall kammer: <u>1</u>	Volum: <u>1</u>	1. kammer	<u>1</u> m ³
		2. kammer	<u>---</u> m ³
		3. kammer	<u>---</u> m ³
Utstyr: Dykker/energidemper på innløp – OK? Ja ☐ Nei ☐			
Dykker /skumskjerm på utløp – OK? Ja ☐ Nei ☐			
Type lokk:			
Tilgjengelighet / forhold for utføring av tømning:			
Tank i innkjørsel. Sist tømt 02.02.23. Tømming hver 24.mnd.			
Avvik fra slamtømmer: Tank ikke tett, lekkasje.			
Nivå under utløprør			
.....			
.....			

TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 12**REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN**

Kontr. dato: 25/5/23...

Kevin Kvilhaug

Underskrift

5.0 UTSLIPPET**Infiltrasjonsanlegg**

Type: Naturlig infiltrasjon Kunstig sandfilter

Annet:

Infiltrasjonsmassene:

Vedl. nr:

Foreligger kornfordelingsanalyse: Ja ☐ Nei ☐

Plassering i infiltrasjonsdiagram: Er Sone

det gjort infiltrasjonstest: Ja ☐ Nei ☐Målt infiltrasjonskapasitet: $\text{m}^3/\text{m}^2 \text{ d}$

Dimensjonering:

Dimensjonerende vannmengde m^3/d Grøftelengde / Spredeareal m m^2

Infiltrasjonsanlegg: Rørtype

Lengde / Antall

Pukklag: Ja ☐ Nei ☐ TykkelseEr det brukt vaska pukk: Ja ☐ Nei ☐

Fordelingskum / -system:

Støtbelaster: Ja ☐ Nei ☐ Type

Fordelingssystem (beskriv)

Øvrige dokumentasjoner:

Vedl. nr.

Vedl. nr.

Utslippsledning

Ledning: Type Dimensjon

Plassering: Elv Bekk Åpent vann

Utslippsdybde: m Avstand fra land:

