

Fra Anja Kjellesvik Kristiansen (Karmøy Kommune)
Til Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen
Dato 31.05.2023 15.19.52
Emne Svar på spørsmål, 31.05

Spørsmål:

Det er beskrevet branngardiner i brannklasse Ei90CSa, dette er det problemer med(umulig) å få tak i . Er det mulig å levere brannskyveport med brannklasse Ei90CSa i stedet ?

Svar:

Vi har hatt stort fokus på å redusere antall brann gardiner i forprosjektet og gjenværende brann gardiner er i henhold til ren og skitten sone. Derfor er vi nødt til å ha denne typen brann gardinger på de stedene som dette er valgt.