

# Karmøy kommune

## Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: QWIT3050 Saksnummer: 2022/71

### Foretak

 HERVIK RØR AS  
Org.nr: 987487283  
Hervikneset 45  
5566 HERVIK

 **Kontakt**  
Lars Ove Løkken

 **Telefon**  
52774790

 **Mobil**  
52774790

 **Epost**  
post@hervik.no

### Kontaktperson

 Hervik Erik

 **Telefon**  
48017960

 **Telefon**  
48017960


 **Epost**  
erik@hervik.no

### Eiendomsdetaljer

 **Adresse**  
Mykjåvegen 67

 **Gårds- og bruksnummer**  
119/27

 **Bygningsnummer**  
13736081

 **Bolignummer**  
H0101

### Eier/tiltakshaver

 **Navn**  
Andersen Marianne Hauge


 **Adresse**  
Fjellmyr Terrasse 4, 5532 Haugesund  
NORGE

### Arbeid utført

 **Type tiltak**  
Reparasjon/ending/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg

 **Bygningstype**  
Fritidseiendom

 **Beskrivelse av tiltaket**  
Fritidbolig skal renoveres. Utslipp er godkjent.  
Det vill legges inn ny vannledning fra eksisterende utvendig bakkekran.

 **Type arbeid**  
Vann, utvendig

## Beskrivelse av stikkledninger

---



Vann

Utskifting av ledning

Ny ledning PE100 på 32 mm

Eksisterende ledning PE80 på 32 mm

Kobles til ledning av type Privat PE80 på 32 mm

## Utstyr

---



Tilbakeslagssikring (1)

Væskekategori: 2, type beskyttelsesmodul: Kontrollerbar tilbakeslagssikring (BA)

Systemskisse for tilbakeslagssikring:




Stoppekran (1)

Antall: 1

# Skisse

 Generert skisse



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

 SOSI-fil  
Skisse.sos

## Vedlegg til ferdigmelding

---

 Filer (0)

-

 Andre opplysninger

-

## Ferdigstilling

---

 Ferdigstillingsdato vann  
02.06.2023

 Tilleggsopplysninger

-