

Karmøy kommune

Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: FNOT9178 Saksnummer: 2022/3990

Foretak

 HERVIK RØR AS
Org.nr: 987487283
Hervikneset 45
5566 HERVIK

 **Kontakt**
Lars Ove Løkken

 **Telefon**
52774790

 **Mobil**
52774790

 **Epost**
post@hervik.no

Kontaktperson

 Hervik Erik


 **Telefon**
48017960

 **Telefon**
48017960


 **Epost**
erik@hervik.no

Eiendomsdetaljer

 **Adresse**
Norevegen 42

 **Gårds- og bruksnummer**
148/1049

 **Bygningsnummer**
300925045


 **Bolignummer**
H0101

Eier/tiltakshaver

 **Navn**
Norheim Handelspark As


 **Adresse**
Sundgata 109, 5527 Haugesund
NORGE

Arbeid utført

 **Type tiltak**
Annet

 **Bygningstype**
Industribygg

 **Beskrivelse av tiltaket**
Vannmåler, 1-1/2"

 **Type arbeid**
Vann, innvendig

 **Tiltakets planlagte varighet**
Oppstartsdato
03.05.2022

Ferdigdato
04.05.2022

Beskrivelse av stikkledninger

Utstyr



Tilbakeslagssikring (1)

Væskekategori: 2, type beskyttelsesmodul: Ikke kontrollerbar tilbakeslagssikring (CA)
Systemskisse for tilbakeslagssikring:



Stoppekran (1)

Antall: 1



Vannmåler (1)

Antall: 1

Skisse

Vedlegg



Filer (0)

-



Andre opplysninger

-

Vedlegg til ferdigmelding



Filer (0)

-



Andre opplysninger

-

Ferdigstilling



Ferdigstillingsdato vann

01.07.2022



Tilleggsopplysninger

-

Vannmålere

Vannmåler 1



Fabrikat

Kamstrup



Serienummer

20937962



Dimensjon

1-1/2 tommer



Målerstand

0



Plassering

Teknisk rom



Monteringsdato

01.07.2022



Bilde

13:02



Vannmåler

JPG - 379 kB






Ultraljud

Vannmåler

20937962

00 140 56
m³



FLOW

flowIQ® 3100

Type: 03140C8V844 T50: 0,1°C ... 50°C
S/N: 20937962/4R/20 Q3: 16,0 m³/h
Kon.: 0100200023533 R160 SW:X1
Klasse: 2 (E2, M1) (B/O) PN16, PS16 - IP68

CE M20 0200

DK-0200-MI001-017

KATTSJØPP

