

**HEREIDHUS AS**Postboks 33
4299 AVALDSNESTelefon: 52 82 40 65
Mobil: 98266037
Faks: 52 82 40 04Hjemmeside: www.hereid.com
Epost: odd.stale@hereid.com
Org. nr: 980386791**Revisjonsdata**System utarb.: 20.05.2003
HMS revidert: 12.05.2020
KS revidert: 05.11.2019
Utskriftsdato 13.11.2020

Prosjektnavn:	Grinde Øyvind - enebolig	Kontakttelefon:	
Adresse:	Kong Augvalds veg	Postnr/-sted:	4262 AVALDSNES
Prosjektleder:	Magnus Mikkelsen	Byggeleder	Magnus Mikkelsen
Utarbeidet av:	Odd Ståle Grimstvedt	Revidert av:	
			Dato: 29.10.2020
Kommentar til revisjon:			

Avviksskjema prosjekt - forenklet: 1a**Avviksskjema**

Prosjektopplysninger:	Kong Augvalds veg , 4262 AVALDSNES		
Eiendomsdata:	Gnr.: 85	Bnr.: 39	Snr.:
Avviksnr./referanse:	1a		
Fnr.:			

Del 1: Rapportering og behandling av avviket	
Avvikstype:	Plan- og bygningslovgivningen Spesifiser: bygningshøyde
Navn på melder:	Odd Ståle Grimstvedt
Dato for avviket:	29.10.2020
Beskrivelse av hendelsen (legg ev. ved dokumentasjon på avviket i eget vedlegg):	
Karmøy kommune kontaktes Hereid Hus og ønsket gjennomgang av høyde på bolig. Søkt høyde 8,0m, bygd høyde 8,8m.	
Arsak (ev. mulig årsak til avviket) og konsekvenser:	
Lokale tilpasninger på byggeplass, samt at inntil flytting ikke er gjort som avtalt.	
Strakstiltak:	
Stanse arbeider, utarbeide skriv og forklaring, samt beskrive tiltak.	
Navn ansvarlig for utbedring:	Magnus Mikkelsen
Utbedringsfrist:	20.11.2020
Foretakets tiltak for å hindre gjentakelse:	
Tettere oppfølging på UE/kunde, og se til at tiltak ble utført som søkt.	
<input checked="" type="checkbox"/> Endringskontrakt med ev. konsekvens for fremdrift er godkjent av oppdragsgiver.	
<input type="checkbox"/> Korrigerende tiltak er godkjent og iverkstatt.	
Sted/dato og signatur melder:	
Avaldsnes 29.10.2020	<i>Odd Ståle Grimstvedt</i>

Del 2: Fylles ut ved lukking av avviket	
Navn ansvarlig for lukking:	
Kommentarer/behov for ytterligere tiltak	
<input type="checkbox"/> Avviket er lukket (korrigerende tiltak er gjennomført og godkjent). *Husk også å lukke avviket i handlingsplanen.	
<input type="checkbox"/> Gitt tilbakemelding til melder.	
Sted/dato og signatur ansvarlig for lukking av avviket:	