

Karmøy kommune

Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: CCHB7565 Saksnummer: 2023/308

Foretak

 RØRLEGGERMESTER OLSEN
Org.nr: 829490412
Karmøyvegen 581
4265 HÅVIK

 **Kontakt**
Espen Meidell Olsen

 **Telefon**
91828080

 **Mobil**
91828080

 **Epost**
post@rorleggermesterolsen.no

Kontaktperson


 Olsen Espen Meidell


 **Telefon**
91828080

 **Telefon**
91828080

 **Epost**
post@rorleggermesterolsen.no

Eiendomsdetaljer


 **Adresse**
Storasundvegen 501

 **Gårds- og bruksnummer**
141/146


 **Bygningsnummer**
13231583

 **Bolignummer**
H0101

Eier/tiltakshaver

 **Navn**
Åsheim Olav

 **Adresse**
Storasundvegen 501, 4260 Torvastad
NORGE

 **Mobil**
92216126

Eksisterende bygg

 **Enebolig**
Bygnings-ID: 13231583

Arbeid utført

- ★ **Type tiltak**
Reparasjon/ending/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg
- ★ **Bygningstype**
Bolig
- ☰ **Beskrivelse av tiltaket**
Bytting av vannledning i fra utvendig stoppekran og inn i boligen.
- ★ **Type arbeid**
Vann, utvendig

Beskrivelse av stikkledninger


- ★ **Vann**
Utskifting av ledning
Eksisterende ledning MCU på 25 mm
Tilkobling
Stikk vann (STV)
Kobles til ledning av type VL PE100 på 32 mm

Utvendig utstyr

- **Kommentar**
Tekst: Gammelt CU rør er fjernet
- 🔗 **Vannledning**
Dimensjon: 32mm, Materiale: Polyet. høy dens PE100, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Eier: Privat (bygningseier)

Skisse

 Generert skisse



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

 SOSI-fil

Vedlegg til ferdigmelding



Filer (2)

IMG_20230601_120629.jpg

IMG_20230601_122246.jpg



Andre opplysninger

-

Ferdigstilling



Ferdigstillingsdato vann

01.06.2023



Tilleggsopplysninger

-