

BRYNE RØR AS  
Att: Andersen Vidar  
Vesthagen 9  
4344 BRYNE

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
ZSDQ6005	GID 31/16	2023/5059	Oddmund Røkke	Kopervik, 05.06.23

#### Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

**Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 31/16 - Hagavegen 26 er godkjent med følgende krav til utførelse.**

Godkjent som omsøkt.  
Stakepunkt, stoppekran monteres forskriftsmessig  
Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2  
og avsette plass til vannmåler.  
Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.  
Eksisterende slamavskiller skal monteres.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke  
Saksbehandler

Epost:  
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:  
95808189

#### Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Kvilhaug Kevin	Hagavegen 26	4272	Sandve

