

VASSBAKK & STOL AS  
Att: Knutsen Kenneth  
Fotvegen 16  
4250 KOPERVIK

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
IZMV1075	GID 86/23	2023/5250	Oddmund Røkke	Kopervik, 05.06.23

#### Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

**Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 86/23 - HUSØYVEGEN 236 er godkjent med følgende krav til utførelse.**

Godkjent som omsøkt.  
Stoppekran monteres forskriftsmessig.  
Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og vannmåler.  
Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke  
Saksbehandler

Epost:  
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:  
95808189

#### Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
KARMSUND HAVN IKS	Garpeskjærvegen 2	5527	HAUGESUND

