



Trygve J Sjøen As

Dato: 05.06.2023

Postboks 33

Dokumentnummer: 23/4552-4

4296 ÅKREHAMN

Deres referanse:

Saksbehandler: Karina Haga Melhus

Tilbakemelding om mangler - Enebolig - gnr. 149, bnr. 502 - Stemmemyr 62

Tiltak: Enebolig
Byggested: Gbnr: 149/502 Stemmemyr 62
Tiltakshaver: Geir Frode Ellefsen
Ansvarlig søker: Trygve J Sjøen As

Viser til mottatt søknad om enebolig. Viser også til telefonsamtale i dag.

Send inn dokumentasjon

Søknaden er mangelfull. Vi ber deg sende inn følgende:

- Fylling må oversendes Rogaland fylkeskommune for godkjenning. Teknisk tegning av fylling som viser fyllmasse, helningsgrad osv. sendes til firmapost@rogfk.no for godkjenning. Godkjenning av fylling ettersendes kommunen. Fyllinger langs fylkesveg skal være iht. krav i N101, dette til informasjon.
- Boligen er vist uten skorstein. Skal det installeres vannbåren varme?
- Avstandserklæring fra nabo på gnr/bnr 149/503.
- Overvannsplan
- Den omsøkte sokkelhøyden er for høy. Sokkelhøyden må reduseres minst 0,5 m. Det må sendes inn reviderte tegninger.

Hva skjer videre?

Saken settes på vent. Saksbehandlingen vil ikke fortsette før vi har mottatt dokumentasjon som mangler.

Med hilsen

Karina Haga Melhus
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

