



Husøy Fiskeribase As

Dato: 06.06.2023

Postboks 57

Dokumentnummer: 22/10986-16

4295 VEAVÅGEN

Deres referanse: Aleksander Vedø

Saksbehandler: Evy Johannessen

Tilsynsrapport - naturfarer - stormflo - gnr. 86, bnr. 86 - Husøyvegen 245

Tiltak:	Etablering av ny kai	
Byggested:	86/86	Husøyvegen 245
Tiltakshaver:	Husøy Fiskeribase As	
Ansvarlig søker:	Petter J Rasmussen As	

Tilsynsrapport

Fra og med 1. januar 2022 er kommunene pålagt av Kommunal- og distriktdepartementet å føre tilsyn med om det foreligger dokumentasjon av sikkerhet mot naturfarer jf. SAK10 § 15-3.

Etter instruks fra Statsforvalter i Rogaland skal det i områder med fare for stormflo utredes en konkret beregning av stormflo. Utredningen skal gjøres av personer med fagkompetanse.

Tilsyn skal undersøke om det er sendt inn dokumentasjon på at det omsøkte tiltaket har tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare. Tilsynet skal ikke undersøke selve innholdet, ut over å kontrollere at dokumentasjonen foreligger.

Karmøy kommune v/tilsyn bygg og miljø gjennomførte dokumenttilsyn med nevnte byggesak 06.06.23. Tilsynet ble gjort i samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 1-4 og kapittel 25.

Grunnlag for tilsynet

Rutinemessig tilsyn.

Informasjon om saken

I byggesak 22/10986 er det søkt om etablering av ny kai, med kotehøyde +2,00 moh.

Tilsyn dokumentasjon naturfarer:

Det ble avdekket 1 avvik under tilsynet.

Avvik: Det ble ikke sendt inn utredning for stormflo sammen med byggesøknaden.

Tiltak: Det ble sendt ut mangelbrev der utredning ble etterspurt. Saken ble satt på vent til mangel var mottatt.

Avvik lukket: Stormfluvurdering mottatt. Flomvurderingen er utført av personer med fagkompetanse fra Petter J. Rasmussen as, og inneholder en konklusjon.

Avvik lukket og tilsyn avsluttes.

Med hilsen

Evy Johannessen
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Petter J Rasmussen As

Diktervegen 8

5538

HAUGESUND