

RØRLEGGER GEIR SIRNES AS
Att: Broen Vette
Karmsundgata 58
5529 HAUGESUND

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
PIVJ1673	GID 148/983	2023/5040	Oddmund Røkke	Kopervik, 26.05.23

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 148/983 - Austbøvegen 17a er godkjent med følgende krav til utførelse.

Godkjent som omsøkt.
Det skal monteres oljeutskiller med prøvetaknings kum.
Tømmes etter behov minimum en gang i året.
Det sendes inn årsrapport til kommunen.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
SURFACE LAB AS	Austbøvegen 17A	5542	KARMSUND

