



Karmøy kommune VAR-avd.
Sindre Stunes

Dato: 15.06.2023
Dokumentnummer: 23/5393-2
Deres referanse:
Saksbehandler: Berit Thuestad

Svar - Søknad om teknisk godkjenning - Stølen-området

Viser til innsendt teknisk plan for vei og VA-anlegg. Vi har gått gjennom planen og har følgende kommentarer:

Kommentarer fra VA drift:

- Det må settes ned ny vannkum ved KG1 (inkl brannkum). Dimensjonsendring i kum.
- Strømtilkobling til vannmåler som avtalt med VA drift elektro. Trekkerør til VM må vise på tegninger.
- Drift ønsker trykkmåler i VM-kum.
- Alle brannventiler skal ha AVK miljølokk (bør stå i beskrivelse på kumskisser)
- Alle brannventiler skal være ikke stengbar type.
- Private stikk i vannkummer må merkes. (kan skrives som infotekst på kumskissene)
- Alle private stikk må separeres og kobles på. Det må sjekke at alle hus kan bli påkoblet.
- Er det felles privat ledning fra Stølen 3 og Eidevegen 59? Skal de ledes vest eller øst?
- Gammel AF fra KG7 og KG8 bør byttes.
- VA drift ønsker at overvannsledning i ny gs-vei/turvei skal være kommunal. Det settes ned ny overvannskum ved vannmålerkum.
- Overvannsledning i turvei må gå i rett strekk. Sandfang skal ledes til overvannsledning, overvannsledning skal ikke gå via sandfang.
- Har det vært kontakt med IT for å sjekke om de trenger infrastruktur her? Dersom ikke, må dette sjekkes.

Kommentarer fra vei:

- Gangvei må ha bom i begge ender. Dobbelt saksebom med 1,5 m mellom bommene (iht vegvesenets håndbok)
- Gangvei må skiltes med GS-skilt. Skiltplan sendes inn i teknisk plan sak for info, og inn til Statens vegvesen for godkjenning og skiltvedtak.
- Det må inngås grunneieravtaler for alle eiendommer som berøres av tiltaket. Dersom sluker og eventuelt lyktestolper blir stående på privat eiendom må det tinglyses erklæring om rettighet.
- Sandfang i grøft skal ha kuppelrist

- Asfalt skal være 110 kg Agb11.
- Det må vurderes behov for sikring på skråninger langs GS (iht vegvesenets håndbok)
- Frisiktsoner må vise på veitegning.

Oppdaterte tegninger må sendes inn for ny gjennomgang og godkjenning.

Med hilsen

Berit Thuestad
avdelingsingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:
Håkon Døsen