



sektor samferdsel og utemiljø

Notat

Til: Karl Inge Stumo

Kopi til: Hilde C. Pettersen, Knut Sunnanå

Saksbehandler: Kurt Erling Sunnanå

Vår referanse: 23/4965-2

Dato: 15.06.2023

Uttale samferdsel og utemiljø

Samferdsel og utemiljø har følgende merknad.

- Det må sendes inn et nytt situasjonskart som viser parkeringsplass som ikke er i strid med snu plass på egen eiendom.
- Avkjørsel skal etableres ihht. Kommunalteknisk norm. Avkjørsel skal være maks 4 meter bredde, det skal etableres rabatt/dobbel kantstein som fysisk skille mellom fortau og eiendom. Dette gjelder begge sider av avkjørsel. Frisiktkrav skal overholdes.
- Det skal anlegges nedfelt gatestein i avkjørsel langs formålsgrense fortau. Dette er for å markere skille mot offentlig fortau.
- Eksisterende mur langs Åkravegen, må senkes til maks 0,5 meter langs egen eiendom.