



KARMØY KOMMUNE

Ingunn Pedersen

Moldbakkane 34

4276 Veavågen

Dato: 16.06.2023

Dokumentnummer: 23/14-206

Deres referanse:

Saksbehandler: Ingvill Granodd

## Gnr. 5 bnr. 356 - svar på spørsmål vedr. søknadsplikt - satt inn nye vinduer

Det vises til din forespørsel om det er søknadspliktig å sette inn nye vinduer i fasaden.

Vindu mot vest er ikke søknadspliktig. Vindu mot sør er søknadspliktig dersom avstanden til nabogrensen er mindre enn 4 m.

Med hilsen

Ingvill Granodd  
ingeniør

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*

### Mottaker:

Magnus Gunleiv Pedersen

Moldbakkane 34

4276

Veavågen