

Fra: Arne Walther Kranzmann <Arne.Kranzmann@boligpartner.no>

Sendt: 16.06.2023 10:29:02

Til: Ingvill Granodd <igr@karmoy.kommune.no>, Sentralarkivet
<postmottak@karmoy.kommune.no>

Emne: mangler Tomannsbolig Revurvegen

Hei Ingvill.

Jeg har prøvd å ringe deg da vi har justert på parkering og boder for å komme innenfor kravet om 2 meters avstand til kommunale ledninger. Nå er det ingen fyllinger eller skjæringer nærmere enn 2 meter til vannledning.

Se vedlagt foreløpig planskisse.

Hadde du hatt 5 min til en tlf samtale om dette er ok løsning, før vi sender inn og svarer opp på manglene i vedlagt tilbakemelding? Veldig greit å gjøre det riktig, så slipper vi å måtte gjøre det enda en gang 😊

Hører i fra deg.

Med vennlig hilsen

Arne Walther Kranzmann | Daglig leder 

Tlf: 976 69 795 | Walther.kranzmann@boligpartner.no

BoligPartner Stavanger

Stokkamyrveien 13, Bygg D, 4313 Sandnes

Tlf: 48 11 17 00 | stavanger@boligpartner.no

BoligPartner

BYGGET I TRE. SOM SKAPT FOR ALLE.

boligpartner.no | [facebook](https://www.facebook.com/boligpartner) | [instagram](https://www.instagram.com/boligpartner)