

VEDAVÅGEN RØR AS
Att: Thomsen Glenn Helge
Industrifeltet Veia Øst
4276 VEAVÅGEN

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
JYTY6393	GID 38/139	2023/5737	Oddmund Røkke	Kopervik, 19.06.23

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 38/139 - Habnavågvegen 50 er godkjent med følgende krav til utførelse.

Godkjenning av på slipp til kommunal ledning

Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum monteres forskriftsmessig

Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og avsette plass til vannmåler.

Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak

Privat kloakkpumpestasjon godkjennes som omsøkt

Det skal monteres gravitasjons kum før tilkobling til nytt teknisk anlegg

Det skal avsette bakkekran ved anboringspunkt.

Sjøledning avklares med havnevesenet.

Eieren må selv innhente tillatelse til å anlegge og ha liggende ledningsgrøft, herunder vedlikeholds- og tilsynsrett, over annenmanns eiendom.

Sjøledning avklares med havnevesenet.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189



Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Jarstø Carl Håkon	Vestre Stokkavei 54 A	4022	Stavanger