

Karmøy kommune

Melding om utført vann- og avløpsarbeid


Referansenummer: AJTR8609

Foretak

 BIRKELAND AS
Org.nr: 996662292
Førresdalen 131
5563 FØRRESFJORDEN

 **Kontakt**
Helge Mundal

 **Telefon**
90796109

 **Mobil**
90796109

 **Epost**
post@birkelandmaskin.no

Kontaktperson

 Østbø Stine

 **Telefon**
98855939

 **Telefon**
98855939

 **Epost**
stine@birkeland.no

Eiendomsdetaljer


 **Adresse**
Vestre Karmøyveg 209a

 **Gårds- og bruksnummer**
8/46

 **Bygningsnummer**
0

 **Bolignummer**

Tiltakshaver

 **Organisasjonsnummer**
940791901

 **Foretaksnavn**
KARMØY KOMMUNE

 **Adresse**
Statsråd Vinjes gate 25, 4250 KOPERVIK

Midlertidig/ingen bygning

 Lagt klar stikk/koblet til eks VA i forbindelse med Saneringsjobb Heiå

Arbeid utført



Type tiltak

Annet



Bygningstype

Annen



Beskrivelse av tiltaket

Lagt klar stikk/koblet til eks VA ifm Saneringsjobb Heiå



Type arbeid

Vann, utvendig

Spillvann, utvendig

Overvann, utvendig

Utvendig utstyr



Overvannsledning

Dimensjon: 125 mm, Materiale: Polyvinylklorid **PVC**, Målemetode XY: GNSS Fasemåling RTK **96**, Nøyaktighet XY: 3 cm, Anleggsår: 2023



Spillvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid **PVC**, Målemetode XY: GNSS Fasemåling RTK **96**, Nøyaktighet XY: 3 cm, Anleggsår: 2023



Stoppekran

Målemetode XY: GNSS Fasemåling RTK **96**, Eier: Privat (bygningseier), Nøyaktighet XY: 3 cm, Anleggsår: 2023



Vannledning

Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. høy dens **PE100**, Målemetode XY: GNSS Fasemåling RTK **96**, Nøyaktighet XY: 3 cm, Anleggsår: 2023

Skisse

Generert skisse



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

SOSI-fil

Ferdigstilling



Ferdigstillingsdato

31.03.2023



Tilleggsopplysninger

-

Vedlegg



Filer (0)

-



Andre opplysninger

-